

## ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Dipartimento degli Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013

MISURA 311- AZ. B - PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

IN REGIME DI AIUTO DI DE MINIMIS

Bando pubblico 1° Sottofase

## Elenco delle istanze non ammissibili

Numero Domanda	Cuaa	Soggetto	Motivazioni
94750282751	MDCSVT59S06G273R	MODICA SALVATORE	<p><b>Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafi:</b></p> <p><b>5 C) Requisiti del progetto (progetto esecutivo, definitivo e immediatamente cantierabile):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancano schemi e calcoli elettrici.</li> </ul> <p><b>16.3.1 Documentazione essenziale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manca certificato di destinazione Urbanistica riguardante le particelle interessate all'intervento.</li> </ul> <p><b>16.3.3 Documentazione essenziale ove pertinente e necessaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manca nulla osta del Genio Civile ai sensi degli artt. 17 e 18 legge n. 64/74, con attestazione di avvenuto deposito dei calcoli (per le opere da realizzare con strutture in c.a. e/o profilati metallici) per la realizzazione delle fondamenta in calcestruzzo come indicato nella relazione tecnica.</li> </ul>
94750285671	RCFNNN83P02B660S	IRACI FUINTINO ANTONINO	<p><b>Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafi:</b></p> <p><b>5 C) Requisiti del progetto (progetto esecutivo, definitivo e immediatamente cantierabile)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancano schemi e calcoli elettrici.</li> </ul> <p><b>16.3.1 Documentazione essenziale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manca planimetria generale dell'azienda su base catastale ante e post investimento, riportante l'ubicazione delle colture praticate, strutture e opere da realizzare.</li> <li>- Mancano disegni delle opere da realizzare (piante, sezioni, prospetti).</li> <li>- Certificato di destinazione urbanistica non ammissibile in quanto si riferisce alla particella 491 del comune di Capizzi foglio 39 che non è riportata in domanda e non risulta presente nel fascicolo aziendale.</li> </ul> <p><b>16.3.3 Documentazione essenziale ove pertinente e necessaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Denuncia di Inizio Attività non ammissibile in quanto si riferisce alla particella 492 del comune di Capizzi foglio 39 che non è riportata in domanda e non risulta presente nel fascicolo aziendale.</li> <li>- Manca certificato di agibilità e destinazione d'uso per i locali destinati all'installazione dell'impianto.</li> </ul>
94750286067	03740350875	ARDICHETTO SRL	<p><b>Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafi:</b></p> <p><b>5 C) Requisiti del progetto (progetto esecutivo, definitivo e immediatamente cantierabile):</b></p> <p><b>16.3.3 Documentazione essenziale da presentare ove pertinente e necessaria.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manca autorizzazione o concessione edilizia, completa dei relativi disegni vidimati dall'ufficio competente, o, in alternativa, laddove ne ricorrono le condizioni ai sensi della normativa regionale vigente, denuncia inizio attività (D.I.A.), assentita per le opere oggetto d'investimento.</li> <li>- Nulla Osta della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Catania non riferito alle opere previste dal progetto, ma relativo a "ammodernamento aziende agricole".</li> </ul>
94750286208	01431460896	LOCO GRANDE - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	<p><b>Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafi:</b></p> <p><b>5 C) Requisiti del progetto (progetto esecutivo, definitivo e immediatamente cantierabile):</b></p> <p><b>16.3.3 Documentazione essenziale da presentare ove pertinente e necessaria.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manca autorizzazione o concessione edilizia, completa dei relativi disegni vidimati dall'ufficio competente, o, in alternativa, laddove ne ricorrono le condizioni ai sensi della normativa regionale vigente, denuncia inizio attività (D.I.A.), assentita per le opere oggetto d'investimento.</li> </ul>
94750284286	MGLCGR72D11C286P	MIGLIORE CALOGERO	<p><b>Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafi:</b></p> <p><b>5 C) Requisiti del progetto (progetto esecutivo, definitivo e immediatamente cantierabile):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancano schemi e calcoli elettrici.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Documentazione progettuale insufficiente; disegni delle opere da realizzare incompleti, non si evincono chiaramente le opere da realizzare connesse al cogeneratore ed indispensabili al funzionamento dell'impianto.</li> <li>- Manca autorizzazione o concessione edilizia, completa dei relativi disegni vidimati dall'ufficio competente, o, in alternativa, laddove ne ricorrono le condizioni ai sensi della normativa regionale vigente, denuncia inizio attività (D.I.A.), assentita per le opere oggetto d'investimento.</li> </ul> <p><b>16.3.1 Documentazione essenziale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La relazione tecnica non comprende studio di fattibilità che dimostra la possibilità di approvvigionamento della biomassa necessaria al funzionamento dell'impianto.</li> <li>- Dichiarazione dei progettisti non resa ai sensi della dell'art. 49 della L.R. 13/86.</li> <li>- Dichiarazione attestante la data di insediamento non ammissibile; si allega copia non conforme del Decreto n. 77 dell'Ispettorato Provinciale Agricoltura di Palermo mancante di alcune pagine.</li> </ul>

94750287750	LNRMHL63H17G253L	LEONARDO MICHELE	<p><b>Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafi:</b></p> <p><b>5 C) Requisiti del progetto (progetto esecutivo, definitivo e immediatamente cantierabile):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancano schemi e calcoli elettrici.</li> <li>- Rilevate incongruenze tra l'importo della spesa totale del progetto indicata in domanda e computo metrico e quella indicata nei preventivi di spesa allegati.</li> </ul> <p><b>16.3.3 Documentazione essenziale da presentare ove pertinente e necessaria.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manca nulla osta del Genio Civile ai sensi degli artt. 17 e 18 legge n. 64/74, con attestazione di avvenuto deposito dei calcoli (per le opera da realizzare con strutture in c.a. e/o profilati metallici) per la realizzazione delle fondamenta in calcestruzzo come indicato nella relazione tecnica.</li> </ul> <p><b>16.3.1 Documentazione essenziale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manca il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese Agricole della CCIAA (sezione speciale) completo della dicitura di cui all'articolo 2 del DPR 252/98 (antimafia).</li> </ul>
94750287743	03980400877	AZIENDA LEONARDO S.S.	<p><b>Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafi:</b></p> <p><b>5 C) Requisiti del progetto (progetto esecutivo, definitivo e immediatamente cantierabile):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancano schemi e calcoli elettrici.</li> <li>- La DIA non è sufficiente in quanto trattasi di impianto installato a terra con potenza superiore a 20KW del quale non viene dichiarato lo scambio sul posto e pertanto è necessaria l'autorizzazione unica o comunale.</li> <li>- Rilevate incongruenze tra l'importo della spesa totale del progetto indicata in domanda e computo metrico e quella indicata nei preventivi di spesa allegati.</li> </ul> <p><b>16.3.2 Documentazione essenziale per le Società/Associazioni/Cooperative.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manca la dichiarazione resa a norma di legge dal legale rappresentante della società/cooperativa attestante che l'organismo non si trova in stato fallimentare.</li> <li>- Manca l'elenco complessivo dei soci, a firma del rappresentante legale.</li> <li>- Manca la Delibera dell'organo competente che approva l'iniziativa proposta e delega il rappresentante legale a presentare domanda di contributo..... etc.</li> <li>- Manca la Delibera dell'assemblea dei soci con la quale si autorizza il legale rappresentante ad assumere l'impegno finanziario di spesa per la parte non coperta dall'aiuto pubblico.</li> </ul> <p><b>16.3.3 Documentazione essenziale da presentare ove pertinente e necessaria.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manca Nulla osta del Genio Civile ai sensi degli artt. 17 e 18 legge n. 64/74, con attestazione di avvenuto deposito dei calcoli (per le opera da realizzare con strutture in c.a. e/o profilati metallici) per la realizzazione delle fondamenta in calcestruzzo come indicato nella relazione tecnica.</li> </ul>
94750287818	CCZGPP65C26G253P	CUCUZZA GIUSEPPE	<p><b>Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafi:</b></p> <p><b>5 C) Requisiti del progetto (progetto esecutivo, definitivo e immediatamente cantierabile):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancano schemi e calcoli elettrici.</li> <li>- Rilevate incongruenze tra l'importo della spesa totale del progetto indicata in domanda e computo metrico e quella indicata nei preventivi di spesa allegati.</li> </ul> <p><b>16.3.3 Documentazione essenziale da presentare ove pertinente e necessaria.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manca nulla osta del Genio Civile ai sensi degli artt. 17 e 18 legge n. 64/74, con attestazione di avvenuto deposito dei calcoli (per le opera da realizzare con strutture in c.a. e/o profilati metallici) per la realizzazione delle fondamenta in calcestruzzo come indicato nella relazione tecnica.</li> </ul>
94750287735	LNRVCN61C17G253W	LEONARDO VINCENZO	<p><b>Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:</b></p> <p><b>5 C) Requisiti del progetto (progetto esecutivo, definitivo e immediatamente cantierabile) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancano schemi e calcoli elettrici.</li> <li>- Manca nulla osta del Genio Civile ai sensi degli artt. 17 e 18 legge n. 64/74, con attestazione di avvenuto deposito dei calcoli (per le opera da realizzare con strutture in c.a. e/o profilati metallici) per la realizzazione delle fondamenta in calcestruzzo come indicato nella relazione tecnica.</li> <li>- Nulla Osta della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali</li> </ul> <p><b>16.3.1 Documentazione essenziale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Computo metrico non ammissibile; prezzi unitari non riferibili a nessun prezzario regionale.</li> <li>- Preventivi non ammissibili; non rispettano i requisiti richiesti dal paragrafo 6.1 delle "Disposizioni attuative e procedurali - Misure ad investimento - Parte Generale"</li> <li>- Rilevate incongruenze tra l'importo della spesa totale del progetto indicata in domanda e computo metrico e quella indicata nei preventivi di spesa allegati.</li> </ul>

94750287719	LNRLDA72E17G253I	LEONARDO ALDO	<p><b>Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:</b></p> <p><b>16.2 Modalità di presentazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Numero della domanda presentata non corrispondente al numero della domanda presente sul portale SIAN</li> </ul> <p><b>5 C) Requisiti del progetto (progetto esecutivo, definitivo e immediatamente cantierabile) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancano schemi e calcoli elettrici.</li> <li>- Manca nulla osta del Genio Civile ai sensi degli artt. 17 e 18 legge n. 64/74, con attestazione di avvenuto deposito dei calcoli (per le opera da realizzare con strutture in c.a. e/o profilati metallici) per la realizzazione delle fondamenta in calcestruzzo come indicato nella relazione tecnica.</li> </ul> <p><b>16.3.1 Documentazione essenziale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Computo metrico non ammissibile; prezzi unitari non riferibili a nessun prezzario regionale.</li> <li>- Preventivi non ammissibili; non rispettano i requisiti richiesti dal paragrafo 6.1 delle "Disposizioni attuative e procedurali - Misure ad investimento - Parte Generale"</li> <li>- Rilevate incongruenze tra l'importo della spesa totale del progetto indicata in domanda e computo metrico e quella indicata nei preventivi di spesa allegati.</li> </ul>
94750287396	DNGSVT53A23E714J	DANGELO SALVATORE	<p><b>Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafo:</b></p> <p><b>5 C) Requisiti del progetto (progetto esecutivo, definitivo e immediatamente cantierabile):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancano schemi e calcoli elettrici.</li> <li>- Manca nulla osta del Genio Civile ai sensi degli artt. 17 e 18 legge n. 64/74, con attestazione di avvenuto deposito dei calcoli (per le opera da realizzare con strutture in c.a. e/o profilati metallici) per la realizzazione delle fondamenta in calcestruzzo come indicato nella relazione tecnica.</li> </ul> <p><b>16.3.1 Documentazione essenziale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Computo metrico non ammissibile; prezzi unitari non riferibili a nessun prezzario regionale.</li> <li>- Preventivi non ammissibili; non rispettano i requisiti richiesti dal paragrafo 6.1 delle "Disposizioni attuative e procedurali - Misure ad investimento - Parte Generale"</li> <li>- Rilevate incongruenze tra l'importo della spesa totale del progetto indicata in domanda e computo metrico e quella indicata nei preventivi di spesa allegati.</li> <li>- Manca certificato di destinazione Urbanistica riguardante le particelle interessate all'intervento.</li> </ul>
94750288618	VGLMHL68P01Z103O	VAGLIASINDI MICHELANGELO	<p><b>Non Ammissibile ai sensi delle disposizioni attuative - parte specifica paragrafi:</b></p> <p><b>5 C) Requisiti del progetto (progetto esecutivo, definitivo e immediatamente cantierabile):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancano schemi e calcoli elettrici.</li> <li>- Manca nulla osta del Genio Civile ai sensi degli artt. 17 e 18 legge n. 64/74, con attestazione di avvenuto deposito dei calcoli (per le opera da realizzare con strutture in c.a. e/o profilati metallici) per la realizzazione delle fondamenta in calcestruzzo come indicato nella relazione tecnica.</li> <li>- Rilevate incongruenze tra l'importo della spesa totale del progetto indicata in domanda e computo metrico e quella indicata nei preventivi di spesa allegati.</li> </ul>